



322/146/149/2012

Gdynia, dnia 31-07-2012r.

ATEST HIGIENICZNY Nr 128/322/149/2012

- 1. Wyrób (material)** **Błaty robocze**
grubość 28 mm i 38 mm
- 2. Przeznaczenie** do stosowania jako materiał dekoracyjny przy wykończeniu wnętrz
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Kronopol Sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary
- 4. Producent** Kronopol Sp. z o.o.
ul. Serbska 56
68-200 Żary
- 5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:**
 - obciążenie materiałem $0,8 \text{ m}^2/\text{m}^3$ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych,
 - obciążenie materiałem $1 \text{ m}^2/\text{m}^3$ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD Sp. z o.o. LB/452/735/12 z dn. 26-07-2012, Sprawozdanie z badań Nr 4251/58/2012 z dn. 26-07-2012 wydane przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Czarnej Wodzie. Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobu.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

dr hab. Lidia Wolska, prof. nadzw.